



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



30/08/2019 15:37:02

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000072/2019 - 22/08/2019 - Processo Nº 012021/2019

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00035791	<p>EXAUSTOR EOLICO 80x65x58 cm c/ tampa em material galvanizado descrição dos componentes do exausto eólico: -base: deve ser confeccionada em chapa metálica galvanizada com dimensões de 1,20m x 0,80cm e com espessura 26. -palhetas: devem ser confeccionadas em alumínio resistente, composto por uma face brilhante, de dureza mínimo h26, com 45 unidades e espessura 0,40x70mm. -cruzeta inferior: em alumínio. -cruzeta superior: em alumínio. -eixo central: fundido em material 1045, usinado com rosca p/por porca de aperto, (deve conter porca nas duas extremidades). -rolamentos: 2 unidades 6201zz dupla blindagem. -tampa: diâmetro de 500mm, material (chapa galvanizada) repuxado p/ não haver acúmulo de água e dar maior resistência. -nivelador: 1,10mx16cm, sendo material de chapa aço galvanizado. -rebites: 100 unidades em alumínio. -vedação: selante com resistência à elevadas temperaturas. observação: todos os insumos para fornecimento dos produtos, mão-de-obra para armazenamento e instalação dos equipamentos nos locais determinados pela semec - secretaria municipal de educação e cultura, devem estar incluídos nos preços cotados pelo fornecedor.</p>	UND	14,00	576,710	8.073,94

8.073,94